

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА «ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО
ВИДА № 32 «СОЛНЫШКО»
162132, г. Сокол, ул. Череповецкая, 1 «А»
E-mail: sokolsad32@yandex.ru
ИНН 3527007991 ОГРН 1023502492100
Телефон: 8(81733)3-39-47
16.05.2023 № 43

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по Сокольскому и
Усть-Кубинскому районам
управления надзорной деятельности
и МЧС России по Вологодской области
Рослякову И.В.

На № _____ от _____

Отчет
исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений
№ 188/1/1 от 17.01.2023 г

Довожу до Вашего сведения, что предписания об устранении
выявленных нарушений № 188 /1/1 от 17.01.2023 выполнены в полном
объеме:

1. Организованы работы по ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности, проведены комплексные испытания АПС и СОУЭ.
(Копия акта СМО ВДПО от 27.01.2023 прилагается) .
2. Выполнен расчет пожарного риска Вологодским филиалом ООО НИИ
ВДПО ОПБ 20.03.2023 г. в здание детского сада по адресу г. Сокол,
ул. Череповецкая , д. 1 «А» .

В соответствии с расчетом пожарного риска, опираясь на ч. 3 ст. 53
Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ сделан следующий
вывод о выполнении условия обеспечения безопасной эвакуации людей
из здания при пожаре :

**- полученное значение индивидуально- пожарного риска не
превышает значения, установленного ст. 79 Федерального закона
от 22.07.2008 № 123-ФЗ, что соответствует требованиям
законодательства. В условиях работоспособных систем
автоматической пожарной защиты, указанных в п. 3.2, здание
имеет необходимые объемно – планировочные решения,
конструктивное исполнение эвакуационных путей, позволяющие
обеспечить безопасную эвакуацию людей при пожаре.**

(Копия расчета пожарного риска предоставлена в отдел надзорной
деятельности)

Заведующий



Пиликова Г.Г.

АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических средств пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре)

(указывается вид системы — АПП, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

Вологодское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объектах: БДОУ СМО «Детский сад № 32»

Расположенных по адресу: 162132, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Череповецкая, д. 1А; ул. Майская, д. 1.

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с « 27 » января 2023 г. по « 27 » января 2023 г. на основании лицензии МЧС России от « 10 » апреля 2012 г. № 2-Б/00151 в соответствии с договором № 257 от 01.01.2022 года.

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Сигнализация :1. Установлен блок питания «Рапан-20», Замер АКБ: 12.8 В ; 3.9 Ач.
2. Провели испытание пожарных извещателей.

Оповещение: 1. Провели проверку звуковых оповещателей.
2. Провели и отрегулировали замер уровня звука.

Заведующая БДОУ СМО «Детский сад № 32» Пиликова Г.Г.

(должность)

Пиликова Г.Г.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

« 27 » января 2023 г.




Председатель СМО ВДПО

(должность)

Фатеева С.Н.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

« 27 » января 2023 г.



(подпись)

М. П.