

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам
(наименование ОНД и ПР)

г. Сокол
(место составления акта)

«17» января 2023 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 188/1/1

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области подполковника внутренней службы Рослякова И.В. № 188 от 30.11.2022 г., в период с «29» декабря 2022 г., 11 час. 40 мин по «17» января 2023 г., 11 час. 00 мин проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Ледневым Даниилом Федоровичем – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам (государственным инспектором Сокольского и Усть-Кубинского районов по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: объекта защиты – здания Бюджетного дошкольного образовательного учреждения Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида №32 «Солнышко»

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Вологодская область, г. Сокол, ул. Череповецкая, д. 1 «а»

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с: заведующей Бюджетного дошкольного образовательного учреждения Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида №32 «Солнышко» Пиликовой Г.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Не организованы работы по ремонту, средств обеспечения пожарной безопасности (Акт комплексных испытаний АПС	ст. 4, ст. 6, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2023	

	и СОУЭ от 25.03.2022 года проведенное ООО «Вологодская домофонная компания»).	от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – ТРОПБ); пункт 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».		
2.	Определение расчетной величины пожарного риска не соответствует установленным требованиям.	ст. 5 «Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 года № 1084; «Методике определения расчетной величины пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.06.2009 года №382.	01.09.2023	
1 этаж				
3.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей с 1 этажа непосредственно наружу (помещение №33 согласно технического плана) менее 1,15 м (фактическое расстояние 0,98 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ, подпункт «а» пункта 3.6 СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» (далее – СНиП II-Л.2-62).	01.09.2023	
4.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей с 1 этажа непосредственно наружу (помещение №40 согласно технического плана) менее 1,15 м (фактическое расстояние 0,96 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ, подпункт «а» пункта 3.6 СНиП II-Л.2-62.	01.09.2023	
5.	Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (помещение №16 согласно технического плана) ведущего в помещение коридора (помещение №19 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». (далее – СНиП II-А.5-62).	01.09.2023	
6.	Ширина эвакуационного	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2		

	выхода из помещения коридора (помещение №19 согласно технического плана) ведущего в помещение лестничной клетки (помещение №33 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	СНиП II-А.5-62.	01.09.2023	
7.	Ширина эвакуационного выхода из помещения коридора (помещение №25 согласно технического плана) ведущего в помещение тамбура (помещение №28 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,67 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-А.5-62.	01.09.2023	
8.	Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (помещение №30 согласно технического плана) ведущего в помещение лестничной клетки (помещение №33 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-А.5-62.	01.09.2023	
9.	Ширина эвакуационного выхода из помещения групповой (помещение №15 согласно технического плана) ведущего в помещение раздевалки (помещение №16 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-А.5-62.	01.09.2023	
10.	Ширина эвакуационного выхода из помещения групповой (помещение №15 согласно технического плана) ведущего в помещение умывальной (помещение №14 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-А.5-62.	01.09.2023	
11.	Ширина эвакуационного выхода из помещения умывальной (помещение №14	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-А.5-62.	01.09.2023	

	согласно технического плана) ведущего в помещение медкабинета (помещение №12 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).		01.09.2023	
12.	Ширина эвакуационного выхода из помещения медкабинета (помещение №12 согласно технического плана) ведущего в помещение лестничной клетки (помещение №40 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
13.	Ширина эвакуационного выхода из помещения тамбура (помещение №7 согласно технического плана) ведущего в помещение лестничной клетки (помещение №40 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
14.	Ширина эвакуационного выхода из помещения групповой (помещение №5 согласно технического плана) ведущего в помещение раздевалки (помещение №4 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
15.	Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни (помещение №1 согласно технического плана) ведущего в помещение раздевалки (помещение №4 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
16.	Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (помещение №4 согласно технического плана) ведущего в помещение	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	

	тамбура (помещение №2 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).			
17.	Ширина эвакуационного выхода из помещения коридора (помещение №39 согласно технического плана) ведущего в помещение лестничной клетки (помещение №33 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
18.	Ширина эвакуационного выхода из помещения коридора (помещение №39 согласно технического плана) ведущего в помещение лестничной клетки (помещение №40 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
2 этаж				
19.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей со 2 этажа (помещение №27 согласно технического плана) менее 1,15 м (фактическое расстояние 0,98 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ, подпункт «а» пункта 3.6 СНиП II-L.2-62.	01.09.2023	
20.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей со 2 этажа (помещение №23 согласно технического плана) менее 1,15 м (фактическое расстояние 0,95 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ, подпункт «а» пункта 3.6 СНиП II-L.2-62.	01.09.2023	
21.	Ширина эвакуационного выхода из помещения коридора (помещение №22 согласно технического плана) ведущего в помещение лестничной клетки (помещение №23 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
22.	Ширина эвакуационного выхода из помещения	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2		

	физкультурного зала (помещение №19 согласно технического плана) ведущего в помещение коридора (помещение №22 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
23.	Ширина эвакуационного выхода из помещения физкультурного зала (помещение №19 согласно технического плана) ведущего в помещение кабинета (помещение №18 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
24.	Ширина эвакуационного выхода из помещения кабинета (помещение №18 согласно технического плана) ведущего в помещение коридора (помещение №15 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
25.	Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (помещение №14 согласно технического плана) ведущего в помещение коридора (помещение №15 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
26.	Ширина эвакуационного выхода из помещения групповой (помещение №11 согласно технического плана) ведущего в помещение раздевалки (помещение №14 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
27.	Ширина эвакуационного выхода из помещения	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	

	раздевалки (помещение №14 согласно технического плана) ведущего в помещение музыкального зала (помещение №24 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).		01.09.2023	
28.	Ширина эвакуационного выхода из помещения групповой (помещение №11 согласно технического плана) ведущего в помещение моечной (помещение №9 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
29.	Ширина эвакуационного выхода из помещения моечной (помещение №9 согласно технического плана) ведущего в помещение коридора (помещение №26 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
30.	Ширина эвакуационного выхода из помещения моечной (помещение №9 согласно технического плана) ведущего в помещение коридора (помещение №8 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
31.	Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (помещение №6 согласно технического плана) ведущего в помещение коридора (помещение №8 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
32.	Ширина эвакуационного выхода из помещения групповой (помещение №1 согласно технического плана)	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	

	ведущего в помещение раздевалки (помещение №6 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).			
33.	Ширина эвакуационного выхода из помещения групповой (помещение №1 согласно технического плана) ведущего в помещение умывальной (помещение №4 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,76 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
34.	Ширина эвакуационного выхода из помещения умывальной (помещение №4 согласно технического плана) ведущего в помещение лестничной клетки (помещение №27 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
35.	Ширина эвакуационного выхода из помещения коридора (помещение №8 согласно технического плана) ведущего в помещение лестничной клетки (помещение №27 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
36.	Ширина эвакуационного выхода из помещения коридора (помещение №26 согласно технического плана) ведущего в помещение лестничной клетки (помещение №27 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	
37.	Ширина эвакуационного выхода из помещения коридора (помещение №26 согласно технического плана) ведущего в помещение музыкального зала (помещение	ст. 4, 6 ТРОПБ; пункт 4.2 СНиП II-A.5-62.	01.09.2023	

№24 согласно технического плана) составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
Леднев Д.Ф.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



(подпись)

М.Л.П.

« 14 » 01 20 23 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Тимо
(подпись)

Григорьева 22

заведующий Тимо
(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » 09 20 23 г.